



# מועצה מקומית באר-יעקב

## פרוטוקול סיור קבלנים למכרזים

**עבודות לתחזוקה והחלפת קווי מים – 06/18**

**עבודות לתחזוקת קווי ביוב וניקוז – 07/18**

**מיום 22/4/18 – בשעה 11:00**

### נוכחים:

גב' אילנית הומינר-יועמ"ש  
מר יעקב זעפרני- מנהל מחלקת המים.  
מר זאב אלניר- יועץ  
רינת איבגי – מ"מ רכזת מכרזים  
קבלנים לפי רשימת נוכחות בסיור

### בפתיחה:

#### נושא המכרזים- עבודות לתחזוקה והחלפת קווי מים, עבודות לתחזוקת קווי ביוב

יעקב: זה ישוב שהולך ומתפתח . כיום אנחנו 28,000 תושבים, יש לנו מתחם צריפין 76% מהשטח סופח ליישוב.

יש לנו הרבה תכניות עתידיות, הנחת צנרת חדשה, מצומת ניר צבי.  
אנחנו פרסמנו תחזוקה של מים , תיקון פיצוצים, 24 שעות ביממה, הנחות קווים, הזנה למגרשים, הזנה לבתים.

יש לנו 2 חיבורים של מקורות עם בוסטר להגדיל את הספיקות והלחצים. ממושב תלמי מנשה יש חיבור שממלא את מגדל המים , זה לגבי מים, בנושא קוטר המים 2 צול ועד 16 צול, זה מה שקיים היום.

שאלה: הכול פלדה?

יעקב : אנחנו עוברים במקומות הוותיקים איפה שיש צנרת ישנה מחליפים לפקס.

שאלה: כמה פיצוצים יש בחודש?

פיצוצים יכול להיות ארבעה בחודש, אחד בחודש יכול להיות גם יותר, וישנם עבודות יזומות מתוכננות לביצוע הנחת קטעי קווים ביוב ניקוז .

יעקב: בשכונות החדשות , כל העבודה תחת המכרז.

שאלה: יש תקציב שנתי של עבודות יזומות?

יעקב: לא

שאלה: כמה עבודות יש בחודש?

יעקב: בחודש האחרון בנינו תוואי חדש , הנחנו קו בעלות 70 אלף ש"ח במסגרת המכרז אין התחייבות לסכום כספי מסוים.

שאלה: זה אומדן לפי כמויות?

**באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785444 פקס. 08-9281595**

--- "וימצאו שם באר מים חיים"... (בראשית כ"ו יט') ---



## מועצה מקומית באר-יעקב

יעקב לפי סעיפי המכרז מוציאים הזמנת עבודה, מכינים כתב כמויות. במקרה חרום הקבלן מרותק ליישוב.

שאלה: האם הרשות מעמידה לקבלן מחסן לאחסון ציוד וכלי עבודה?

יעקב: אין שטח אחסון. כאשר יש עבודה, אתה בא עם כל הציוד ומניחים. התפוצץ קו, אתה חופר, מתקן קו ומביא את כל הציוד שצריך.

יועמ"ש: החוברת מפורסמת באתר המועצה וניתן לעיין בה, כולל כתב הכמויות. למי שיש שאלות רשאי להגיש שאלות הבהרה בכתב דרך רכות מכרזים.

שאלה: ש התחייבות להיקף עבודה?

יעקב: אין התחייבות.