



# מ.ד.ס הנדסה - אריה ז'רבוביץ

טל' 054-6602083

דן 24 א' באר יעקב ת.ד 11048 ע.מ. 306415886 zherebovich@gmail.com

מספר לקוח: 1668 תסקיר קודם: 103595/37151 מתאריך: 11/08/2024 תאריך בדיקה: 11/02/2025 תאריך בדיקה הבאה עד: 11/08/2025

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

## תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדו"ח: 104992/37151  
מספר תיק במשרד התמ"ת: 245710

חברת שרות: כפיר מעליות  
שם המלוח:

שם מחזיק: עיריית באר יעקב	באר יעקב	ז'בוטינסקי	בית 2	כניסה	yehonatan@b-y.org.il
כתובת המקום בו נמצאת המעלית:	באר יעקב	חרוד	בית 2	כניסה	מיקוד 7031677
סוג מעלית ותיאורה: 1809 מ.מ	חשמלית, MRL מספר נוסעים 8, עומס 630 ק"ג, 2 תחנות מהירות 1.00 מ/שניה, מכונה: KLEEMANN RNS, מנוע: גירלס, הספק: 4.0KW, לוח פיקוד: KLEEMANN, כרטיס GENIUS20, דלתות הפיר אוטומטית, דלתות מספר: 7729, בודדת - מרכז הצעירים				

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן

5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו:

- א. גידור פיר המעלית
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא
- ג. מתקן הנעילה המשולב
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא
- פגשות
- פנים פיר המעלית
- ו. גובלי תנועה
- ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא
- ח. בלמים
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם
- י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית
- יא. ציוד חשמלי אחר
- יב. חלקים אחרים

כיוול וסת 12/2022	בדק בפעולה 12/2022
תלייה 2:1	6 כבלים
	6.50 מ"מ

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

\*\* תוך 45 יום עם לא נאמר אחרת \*\*  
להרכיב כיסוי קופסת חיבורים על גג תא המעלית

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

על פי חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים מעלית דגם MRL ( ללא חדר מכונת ) מאושרת חילוץ ע"י טכנאי מוסמך חברת שרות תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת מעלית

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני אריה ז'רבוביץ מספר רשיון הבודק 37151 מתאריך 03/04/2019  
שכתובתי ת.ד. 11048 דן 24 באר יעקב מיקוד ת.ד. 7031427 טלפון 0546602083  
מאשר כי ביום 11/02/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי  
תאריך הדפסה 11/02/2025

אריה ז'רבוביץ  
בודק מוסמך  
מ.ת. 37151

# מ.ד.ס הנדסה - אריה ז'רבוביץ

טל' 054-6602083

zherebovich@gmail.com

ע.מ. 306415886

דן 24 א' באר יעקב ת.ד. 11048



מספר לקוח: 1668 תסקיר קודם: 103375/37151 מתאריך: 01/07/2024 תאריך בדיקה: 31/12/2024 תאריך בדיקה הבאה עד: 30/06/2025

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

## תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדו"ח: 104693/37151  
מספר תיק במשרד התמ"ת: 232096

חברת שרות: שחק מעליות מרכז  
שם המלווה:

1.	שם מחזיק: עיריית באר יעקב	באר יעקב	ז'בוטינסקי	בית 2	כניסה	yehonatan@b-y.org.il
2.	כתובת המקום בו נמצאת המעלית:	שביט 2 באר יעקב				
3.	סוג מעלית ותיאורה: 995 מ.מ.	חשמלית, MRL מספר נוסעים 8, עומס 630 ק"ג, 2 תחנות מהירות 1.00 מ/שניה, מכונה: ORONA G01CLP100, מנוע: 22213583 גירלס, הספק: 4.6KW, לוח פיקוד: M33 ORONA, דלתות הפיר אוטומטית, דלתות התא אוטומטית				
4.	תוצרת שחק מעליות, שנת ייצור: 2023	מספר: 232096, בית ספר יצחק נבון				
5.	תכנון ומבנה המעלית: האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן	המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו:				
	א. גידור פיר המעלית	כן				
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן				
	ג. מתקן הנעילה המשולב	כן				
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן				
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא	כן				
	פגושות	כן				
	פנים פיר המעלית	כן				
	ו. גובלי תנועה	כן				
	ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן	כיוול וסת 10/2022	נבדק בפעולה 12/2022		
	ח. בלמים	כן				
	ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן	תלייה 2:1	4 כבלים	6.50 מ"מ	
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	אין				
	יא. ציוד חשמלי אחר	כן				
	יב. חלקים אחרים	כן				

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

\*\* תוך 45 יום עם לא נאמר אחרת \*\*

חילוץ אוטומטי אינו עובד בהפסקת חשמל - לתקן מייד

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

על פי חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים מעלית דגם MRL (ללא חדר מכונות) מאושרת חילוץ ע"י טכנאי מוסמך חברת שרות תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה. ממליץ להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין "אין לגעת בדלתות המעלית" - סכנה!

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת מעלית כפוף לביצוע ליקויים בסעיף 7

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אריה ז'רבוביץ  
בודק מוסמך  
מ.ת. 37151

אני אריה ז'רבוביץ מספר רשיון הבודק 37151 מתאריך 03/04/2019

שכתובתי ת.ד. 11048 דן 24 באר יעקב מיקוד ת.ד. 7031427 טלפון 0546602083

מאשר כי ביום 31/12/2024 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 01/01/2025

# מ.ד.ס הנדסה - אריה ז'רבוביץ

טל' 054-6602083

ז'רבוויץ@gmail.com 306415886 ע.מ. 11048 דן 24 א' באר יעקב ת.ד. 103374/37151 מתאריך: 01/07/2024 תסקיר קודם: 1668 מספר לקוח:

מספר ליקוח: 1668 תסקיר קודם: 103374/37151 מתאריך: 01/07/2024 תאריך בדיקה: 31/12/2024 תאריך בדיקה הבאה עד: 30/06/2025

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

## תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדו"ח: 104694/37151  
מספר תיק במשרד התמ"ת: 232124

חברת שרות: שחק מעליות מרכז  
שם המלוח:

1. שם מחזיק: עיריית באר יעקב באר יעקב ז'בוטינסקי בית 2 כניסה yehonatan@b-y.org.il

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית: שביט 7 באר יעקב

3. סוג מעלית ותיאורה: 996 מ.מ.  
תוצרת שחק מעליות, שנת ייצור: 2023  
מספר: 232124, גן ילדים - נפטון  
חשמלית, MRL מספר נוסעים 8, עומס 630 ק"ג, 2 תחנות מהירות 1.00 מ/שניה, מכונה: ORONA G01CLP100, מנוע: 22226109 גירלס, הספק: 4.6KW, לוח פיקוד: M33 ORONA, דלתות הפיר אוטומטית, דלתות התא אוטומטית

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן

5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו:

א. גידור פיר המעלית	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא	כן
פגושות	כן
פנים פיר המעלית	כן
ו. גובלי תנועה	כן
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן
ח. בלמים	כן
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	אין
יא. ציוד חשמלי אחר	כן
יב. חלקים אחרים	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

אין

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

על פי חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים מעלית דגם MRL (ללא חדר מכונות) מאושרת חילוץ ע"י טכנאי מוסמך חברת שרות תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה. ממליץ להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין "אין לגעת בדלתות המעלית" - סכנה!

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת מעלית

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אריה ז'רבוביץ  
בודק מסמך  
מ.ד.ס. 37151

אני אריה ז'רבוביץ מספר רשיון הבדוק 37151 מתאריך 03/04/2019  
שכתובתי ת.ד. 11048 דן 24 באר יעקב מיקוד ת.ד. 7031427 טלפון 0546602083  
מאשר כי ביום 31/12/2024 בדקתי את המעלית באופן יסודי  
תאריך הדפסה 01/01/2025



# מ.ד.ס הנדסה - אריה ז'רבוביץ

טל' 054-6602083

zherebovich@gmail.com

ע.מ. 306415886

דן 24 א' באר יעקב ת.ד. 11048

מספר לקוח : 1668 תסקיר קודם : 103373/37151 מתאריך : 01/07/2024 תאריך בדיקה : 31/12/2024 תאריך בדיקה הבאה עד : 30/06/2025

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

## תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדו"ח : 104695/37151  
מספר תיק במשרד התמ"ת : 232123

חברת שרות : שחק מעליות מרכז  
שם המלווה :

- שם מחזיק : עיריית באר יעקב באר יעקב ז'בוטינסקי בית 2 כניסה yehonatan@b-y.org.il
- כתובת המקום בו נמצאת המעלית : שביט 1 באר יעקב
- סוג מעלית ותיאורה : 997 מ.מ. חשמלית, MRL מספר נוסעים 8, עומס 630 ק"ג, 2 תחנות מהירות 1.00 מ/שביה, מכונה : ORONA G01CLP100, מנוע : 22226110 גירלס, הספק : 4.6KW, לוח פיקוד : M33 ORONA, דלתות הפיר אוטומטיות, דלתות התא אוטומטיות תוצרת שחק מעליות, שנת ייצור : 2023 מספר : 232123, גן ילדים - פשוש
- תכנון ומבנה המעלית : האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן
- המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו :
 

א. גידור פיר המעלית	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא	כן
פגושות	כן
פנים פיר המעלית	כן
ו. גובלי תנועה	כן
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן
ח. בלמים	כן
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	אין
יא. ציוד חשמלי אחר	כן
יב. חלקים אחרים	כן
- לאילו חלקים לא היתה גישה : מוסתרים
- מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם :  
\*\* תוך 45 יום עם לא נאמר אחרת \*\*  
חילוץ אוטומטי אינו עובד בהפסקת חשמל - לתקן מייד
- עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7 : 8 נוסעים עומס : 630 ק"ג
- הערות אחרות :

על פי חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים מעלית דגם MRL (ללא חדר מכונות) מאושרת חילוץ ע"י טכנאי מוסמך חברת שרות תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה. ממליץ להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין "אין לגעת בדלתות המעלית" - סכנה!

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו : אין התנגדות להפעלת מעלית כפוף לביצוע ליקויים בסעיף 7

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני אריה ז'רבוביץ מספר רשיון הבדוק 37151 מתאריך 03/04/2019  
שכתובתי ת.ד. 11048 דן 24 באר יעקב מיקוד ת.ד. 7031427 טלפון 0546602083  
מאשר כי ביום 31/12/2024 בדקתי את המעלית באופן יסודי  
תאריך הדפסה 01/01/2025

אריה ז'רבוביץ  
בדק מוסמך  
מ.ת. 37151

# מ.ד.ס הנדסה - אריה ז'רבוביץ

טל' 054-6602083

ז'רבוביץ@gmail.com 306415886 ע.מ. 11048 דן 24 א' באר יעקב ת.ד



מספר לקוח: 1668 תסקיר קודם: 103932/37151 מתאריך: 25/09/2024 תאריך בדיקה: 24/03/2025 תאריך בדיקה הבאה עד: 24/09/2025

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

## תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדו"ח: 105387/37151  
מספר תיק במשרד התמ"ת: 225775

חברת שרות: כפיר מעליות  
שם המלוח:

שם מחזיק: עיריית באר יעקב	באר יעקב	ז'בוטינסקי	בית 2	כניסה	yehonatan@b-y.org.il
כתובת המקום בו נמצאת המעלית:	באר יעקב	יהודה	בית 6	כניסה	מיקוד
סוג מעלית ותיאורה: 1852 מ.מ	חשמלית, MRL מספר נוסעים 8, עומס 630 ק"ג, 2 תחנות מהירות 1.00 מ/שניה, מכונה: EDUNBURGH מנוע: גירלס, הספק: 5.0KW, לוח פיקוד: STEP, דלתות הפיר אוטומטית, דלתות התא אוטומטית				
תוצרת כפיר מעליות, שנת ייצור: 2017	מספר: 6593, טיפת חלב				
תכנון ומבנה המעלית: האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן					
המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו:					
א. גידור פיר המעלית	כן				
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן				
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן				
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן				
ה. התא ואביזריו - כוונות התא	כן				
פגושות	כן				
פנים פיר המעלית	כן				
ו. גובלי תנועה	כן				
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כיול וסת 02/2025	נבדק בפעולה 09/2024			כן
ח. בלמים	תלייה 2:1				כן
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	5 כבלים	8.00 מ"מ			כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	אין				
יא. ציוד חשמלי אחר	כן				
יב. חלקים אחרים	כן				

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

\*\* תוך 45 יום עם לא נאמר אחרת \*\*

תאורת חרום ופעמון חרום אינם עובדים בזמן הפסקת חשמל - לתקן מייד

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

על פי חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים מעלית דגם MRL (ללא חדר מכונות) מאושרת חילוץ ע"י טכנאי מוסמך חברת שרות תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת מעלית כפוף לביצוע ליקויים בסעיף 7

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני אריה ז'רבוביץ מספר רשיון הבדוק 37151 מתאריך 03/04/2019

שכתובתי ת.ד. 11048 דן 24 באר יעקב מיקוד ת.ד. 7031427 טלפון 0546602083

מאשר כי ביום 24/03/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 24/03/2025

אריה ז'רבוביץ  
בודק מוסמך  
מ.ת. 37151

# מ.ד.ס הנדסה - אריה ז'רבוביץ

טל' 054-6602083

zherebovich@gmail.com

ע.מ. 306415886

דן 24 א' באר יעקב ת.ד. 11048



מספר לקוח: 1668 תסקיר קודם: 103934/37151 מתאריך: 25/09/2024 תאריך בדיקה: 24/03/2025 תאריך בדיקה הבאה עד: 24/09/2025

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

## תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדו"ח: 105386/37151

חברת שרות: כהן מעליות

מספר תיק במשרד התמ"ת: 224218

שם המלווה:

1. שם מחזיק: עיריית באר יעקב באר יעקב ז'בוטינסקי בית 2 כניסה yehonatan@b-y.org.il

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית: באר יעקב, שדות 21

3. סוג מעלית ותיאורה: 1854 מ.מ. תוצרת כהן מעליות, שנת ייצור: 2023 מספר: 9256, ג' ילדים  
הידראולית, מספר נוסעים: 8, עומס 630 ק"ג, 2 תחנות מהירות 0.63 מ/שניה, מכונה: MP SCMH-01, מנוע: הספק: 11.8KW, לוח פיקוד: MP, כרטיס 3 SAVA, דלתות הפיר אוטומטיות, דלתות התא אוטומטיות, ספיקה 150 לזקה

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן

5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו:

א. גידור פיר המעלית	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא	כן
פגושות	כן
פנים פיר המעלית	כן
ו. גובלי תנועה	כן
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן
ח. בלמים	אין
ט. תבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	כן
יא. ציוד חשמלי אחר	כן
יב. חלקים אחרים	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

אין

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

על פי חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה. על החברת שרות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך ממליץ להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין "אין לגעת בדלתות המעלית" - סכנה! להניח מפתח של כניסה לחדר מכונות בקופסא אדומה לצורך חילוץ או מקרה חרום אחר

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת מעלית

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני אריה ז'רבוביץ מספר רשיון הבדוק 37151 מתאריך 03/04/2019

שכתובתי ת.ד. 11048 דן 24 באר יעקב מיקוד ת.ד. 7031427 טלפון 0546602083

מאשר כי ביום 24/03/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 24/03/2025

אריה ז'רבוביץ  
בודק מוסמך  
מ.ת. 37151

# מ.ד.ס הנדסה - אריה זרבוויץ

טל' 054-6602083

zherebovich@gmail.com

ע.מ. 306415886

דן 24 א' באר יעקב ת.ד. 11048



מספר לקוח: 1668 תסקיר קודם: 103933/37151 מתאריך: 25/09/2024 תאריך בדיקה: 24/03/2025 תאריך בדיקה הבאה עד: 24/09/2025

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

## תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדו"ח: 105385/37151  
מספר תיק במשרד התמ"ת: 285566

חברת שרות: משיק מעליות בע"מ  
שם המלווה:

1. שם מחזיק: עיריית באר יעקב באר יעקב ז'בוטינסקי בית 2 כניסה yehonatan@b-y.org.il

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית: באר יעקב, שדות 19

3. סוג מעלית ותיאורה: 1853 מ.מ.  
תוצרת משיק, שנת ייצור: 2023  
מספר: 227051, בית ספר ביאליק

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן

5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו:

- א. גידור פיר המעלית
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא
- ג. מתקן הנעילה המשולב
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות
- ה. התא ואביזריו - כוונת התא פגושות
- ו. פנים פיר המעלית
- ז. גובלי תנועה
- ח. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא
- ט. חבלים בלמים
- י. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם
- יא. חידוד חשמלי אחר
- יב. חלקים אחרים

כיוול וסת 12/2023 נבדק בפעולה 12/2023  
תלייה 2:1 6 כבלים 6.50 מ"מ

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

אין

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

על פי חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים  
תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.  
מעלית דגם MRL (ללא חדר מכונות) מאושרת חילוץ ע"י טכנאי מוסמך חברת שרות ממליץ להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין "אין לגעת בדלתות המעלית" - סכנה!

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת מעלית

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אריה זרבוויץ  
בודק מוסמך  
מ.ח. 37151

מספר רשיון הבודק 37151 מתאריך 03/04/2019  
טלפון 0546602083 7031427 ת.ד. 11048 דן 24 באר יעקב מיקוד ת.ד.  
בדקתי את המעלית באופן יסודי

מאשר כי ביום 24/03/2025  
תאריך הדפסה 24/03/2025



# מ.ד.ס הנדסה - אריה ז'רבוביץ

טל' 054-6602083

zherebovich@gmail.com

ע.מ. 306415886

דן 24 א' באר יעקב ת.ד. 11048

מספר לקוח: 1668 / תסקיר קודם: / מתאריך: 16/02/2025 : תאריך בדיקה: 16/02/2025 : תאריך בדיקה הבאה עד: 16/08/2025

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

## תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדו"ח: 105041/37151  
מספר תיק במשרד התמ"ת: 248337

חברת שרות: נעמן מעליות  
שם המלווה:

- שם מחזיק: עיריית באר יעקב / באר יעקב, שהם 16 ביה"ס צמרות
- כתובת המקום בו נמצאת המעלית:
- סוג מעלית ותיאורה: 1973 מ.מ. חשמלית, MRL מספר נוסעים 8, עומס 630 ק"ג, 2 תחנות מהירות 1.00 מ/שניה, מכונה: FUJIHD TKJM, מנוע: DHRKX'HL202007429, הספק: 4.0KW, לוח פיקוד: FUJIHD, כרטיס FGHD-BLG, דלתות הפיר אוטומטיות, דלתות התא אוטומטיות / תוצרת נעמן מעליות, שנת ייצור: 2021

- תכנון ומבנה המעלית: האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן
- המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו:
 

א. גידור פיר המעלית	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא	כן
פגושות	כן
פנים פיר המעלית	כן
ו. גובלי תנועה	כן
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן
ח. בלמים	כן
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	אין
יא. ציוד חשמלי אחר	כן
יב. חלקים אחרים	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

\*\* תוך 45 יום עם לא נאמר אחרת \*\*

להפעיל מערכת תקשורת דו צדדית למוקד מאוייש 24 שעות - מייד

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7: 8 נוסעים / עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

על פי חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים מעלית דגם MRL (ללא חדר מכונות) מאושרת חילוץ ע"י טכנאי מוסמך חברת שרות תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה. ממליץ להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין "אין לגעת בדלתות המעלית" - סכנה!

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת מעלית כפוף לביצוע ליקויים בסעיף 7

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני אריה ז'רבוביץ / מספר רשיון הבדוק 37151 / מתאריך 03/04/2019

שכתובתי ת.ד. 11048 דן 24 באר יעקב מיקוד ת.ד. 7031427 / טלפון 0546602083

מאשר כי ביום 16/02/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 16/02/2025

אריה ז'רבוביץ  
בדק מוסמך  
מ.ת. 37151